

## Bescheinigung

des Wärmenetzbetreibers  
über die energetische Bewertung der Fernwärmeversorgung  
nach Arbeitsblatt AGFW FW 309-1 und FW 309-7

für das Versorgungsgebiet

## Freiburg Dietenbach

des Versorgungsunternehmens

**Badenova Wärmeplus GmbH & Co. KG**  
**Tullastraße 61**  
**79108 Freiburg**

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

**$f_p$  nach § 22 Absatz 2, GEG** **0,36**

(berechnet nach FW 309-1:2023)

**$f_p$  nach § 22 Absatz 3, GEG** **0,36**

(nach Kappung und EE-Bonus)

(nach GEG zu verwenden)

**$f_{CO_2eq}$  nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG** **160,1 g/kWh**

(berechnet nach FW 309-1:2023)

Die Bilanzierung wurde auf der Basis von Planungsdaten durchgeführt

Zeitraum der Datenbasis:

2033

**Diese Bescheinigung ist gültig bis zum:** **12.03.2033**

Erstmals ausgestellt am:

12.03.2026

Ausgestellt von: Alexander Ripka

$f_p$ -Gutachter-Nr. AGFW-FW609-131